

Les établissements scolaires et petite enfance

Sites Education Enfance	Fonctionnement actuel		Décisions hiver
Classes	20 à 21 °C		max 19°C
Restauration	20 à 21°C		max 19°C
Centres de loisirs	20 à 21°C		max 19°C
Structures d'accueil Petite enfance	21 à 22°C	Hiver : entre 18 et 22°C	max 21°C dans les salles d'activité / max : 19° dans les dortoirs

Les bâtiments administratifs et tertiaires

Bureaux administratifs associations / tertiaires	Fonctionnement actuel	Décisions hiver
Bureaux / salles de réunion/centres sociaux	20 à 21 °C	max 19°C pas de chauffage de la salle du conseil
Vestiaires	20 à 21°C	19°C
Ateliers (CTM)	19 à 20°C	18°C
Locaux informatiques (salles serveurs et baies)		Maintien d'une température constante
Salles Aragon, Maraîchère		18°C – chauffage mis seulement pour les événements ? à voir si pertinent

Les équipements sportifs

Equipements sportifs	Fonctionnement actuel	Recommandation maximale arrêté ministériel	Décisions hiver
Salle multisport	14°C	14°C	12° C mini suivant les recommandations fédérales
Salle de gymnastique, , judo, danse, ...	18°C	15°C et 18°C	16°C
Vestiaires	19°C	20°C	18°C
Piscine		27°C (air)	26°C (air) Maintien à 27-27,5 °C (eau grand bassin) Maintien à 28-29°C (eau bassins enfants)
Vestiaires piscine	22°C	23°C	26°C (air équipement)
Locaux annexes (bureau, club house...),	20°C		max 19°C

Résidence autonomie

Résidence autonomie	Fonctionnement actuel		Décisions hiver
Toutes pièces (salles collectives, communs, appartements, bureaux)	22°C		21°C



Bâtiments culturels

Sites culturels	Fonctionnement actuel	Zone de sécurité climatique	Décisions hiver
Musée	Hiver : 21°C	limites conservation des œuvres de 15 à 25°C	Hiver : 20°C
Médiathèque			19°C
Théâtre AVANT-SCENE	20°C		19°C
Anciennes écuries			20°C quand il y a des œuvres exposées + respect des règles pour le lieu de stockage des œuvres
Archives	20°C		15 °C - Hygrométrie : 50%